



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

**Представление  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

«31» августа 2021 г.

по административному делу № 93

Я, заместитель главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Гитрук Александр Степанович, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении от 20.08.2021 г. № 93 в отношении юридического лица – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 133 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» (ОГРН 1024200715054, ИНН/КПП 4205011272/420501001), зарегистрированного по адресу: 650023, область, Кемеровская область - Кузбасс, город, Кемерово, проспект, Ленина, 104 а.

(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица, адрес места регистрации)

**УСТАНОВИЛ:**

20.08.2021 в 10:00 при проведении мероприятия по надзору за соблюдением требований в области пожарной безопасности в помещениях муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 133 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» по адресу: 650023, область, Кемеровская область - Кузбасс, город, Кемерово, проспект, Ленина, 104 а. , выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения.)

Нарушило:

- пп. «ж» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, а именно: на 1-м этаже здания в 2-х групповых ячейках на путях эвакуации размещена мебель (кухонные гарнитуры с мойкой);
- п. 5.1.4 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно: ширина 2-х эвакуационных выходов из групповых ячеек со 2-го этажа на лестницу 3-го типа, в свету менее 1,2 м.;
- п. 4.4.7, п. 5.2.1, пп. «а» п. 4.4.1 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно: ширина 2-х эвакуационных лестницы 3-го типа в свету менее 1,35 м, лестницы не имеют ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаются таким образом, что расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляет менее 1 м до проекции любых оконных проемов;
- пп. «д» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, а именно: сняты предусмотренные проектно документацией двери эвакуационных выходов в лестничную клетку на 2-м этаже, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

(законодательные, иные нормативные акты, требования которых нарушены)

За допущенные нарушения юридическое лицо муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 133 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» (ОГРН 1024200715054, ИНН/КПП 4205011272/420501001) постановлением от 31.08.2021 г. № 93 было привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.4 КРФобАП.

**При рассмотрении дела об административном правонарушении были установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:**

**не надлежащее выполнение обязательных требований пожарной безопасности и ненадлежащим контролем со стороны руководителя**

(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

**На основании вышеизложенного:**

юридическому лицу муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 133 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» (ОГРН 1024200715054, ИНН/КПП 4205011272/420501001)

(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)

**необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушений, а именно: обеспечить контроль за выполнением необходимых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на должном уровне.**

В соответствии с частью 2 со ст. 29.13 КРФ об АП организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.

На основании ст. 19.6 КРФ об АП, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до 5000 рублей.


  
(подпись лица, вынесшего представление)

Гитрук А. С.  
(ФИО)

Копию представления получил:  
представитель юридического лица

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” августа 20 21 г.

  
(подпись)

*до 30.09.2021  
скан с печатью и подписью  
ond-cr@mail.ru*